



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иваново, ул. Диановых, д. 8а тел. 8(4932)299-105

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Островского, д.4

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 185/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ЗАВОЛЖСКОМУ ЛИЦЕЮ в лице ДИРЕКТОРА МКОУ ЗАВОЛЖСКИЙ ЛИЦЕЙ МАКУРИНОЙ

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов Ивановской области по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 185 от "13" декабря 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "27" декабря 2021 г. по

14 ч 00 мин. "14" января 2022 г. проведена проверка объекта защиты -

здания (помещений) МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО ЛИЦЕЯ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ МКОУ ЗАВОЛЖСКИЙ ЛИЦЕЙ)

объекта надзора и его адрес)

и прилегающей к объекту защиты территории по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул.

Мира, д.20 главным государственным инспектором г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского

районов Ивановской области по пожарному надзору Веденяпиным Артемом Сергеевичем,

совместно с ДИРЕКТОРОМ МКОУ ЗАВОЛЖСКИЙ ЛИЦЕЙ МАКУРИНОЙ ЕЛЕНОЙ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представи-

СЕРГЕЕВНОЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА МКОУ ЗАВОЛЖСКИЙ ЛИЦЕЙ

теля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя. (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в провер-

ВАСИЛЬКОВОЙ АНАСТАСИЕЙ АНДРЕЕВНОЙ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Светильники эвакуационного освещения не отличаются от светильников рабочего	Правила противопожарного режима в Рос-	20.12.2022	

	освещения знаками или окраской.	сийской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 пункт 37		
2	Не разработана декларация пожарной безопасности на объект защиты.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 64	20.12.2022	
3	Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на каждый объект защиты и без учета специфики пожарной опасности конкретных зданий.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.2, п.392	20.12.2022	
4	В соответствии с частью 2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» конструкция пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. В соответствии с пунктом 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 руководитель организации обеспечивает исправность и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода. В здании имеется система внутреннего противопожарного водоснабжения. Согласно пункту 5.4 ГОСТ Р 51844-2001 установка клапанов пожарных кранов на внутреннем водопроводе должна обеспечиваться внутри шкафа с соблюдением следующих требований: 1) удобство присоединения рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону. Аналогичные требования предъявляются пунктом 5.8 ГОСТ Р51844-2009. Ввиду неправильности монтажа шкафов пожарных в здании данное условие не обеспечивается. Клапаны пожарных кранов располагаются снаружи шкафов.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 ч.1 п.3; ст.107 ч.2; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.48; ГОСТ Р 51844-2001 п.5.4, ГОСТ Р51844-2009 п.5.8	20.12.2022	
5	На объекте защиты, который является объектом с массовым пребыванием людей, не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.30	20.12.2022	
6	Не указаны направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электр	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правитель	20.12.2022	

	троснабжения и включенными в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояний до мест расположения данных источников наружного противопожарного водоснабжения.	ства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 пункт 48		
7	Не составлены и не утверждены регламенты технического обслуживания систем противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.54	20.12.2022	
8	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не в полном объеме вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Не вносится информация о проведении следующих работ: а) эксплуатационных испытаниях пожарных лестниц; б) о работах по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений; в) о проверках соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и укомплектованности пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны); г) о перекатке пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода; д) об учете наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.54; п. 176; п.43; п.50	20.12.2022	
9	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.56	20.12.2022	
10	Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее в пункте – ППР РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. На объекте защиты установлены углекислотные огнетушители ОУ-2. Согласно пункта 397 ППР РФ, выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.60	20.12.2022	

	<p>взрывопожарной опасности, а также класса пожара. В соответствии с пунктом 400 ППР РФ, в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил. В соответствии с приложением №1 к ППР РФ, общественные здания при классе пожара – «А» (пожары твердых горючих веществ и материалов) должны использоваться огнетушители с рангом тушения модельного очага не ниже «2А». Углекислотные огнетушители не применяются для тушения пожаров класса «А».</p>			
11	<p>Не проводятся периодические проверки (ежеквартальные и ежегодные) имеющихся первичных средств пожаротушения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В соответствии с пунктом 4.3.1 свода правил СП 9.13130.2009 огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. В соответствии с пунктом 5.1.3 ГОСТ Р 59641-2021 «Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту» периодические проверки осуществляет лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты. Имеющиеся порошковые огнетушители ОП-4 №46, №47, №48, №49, №50, №51 и №52 не подвергались выборочному вскрытию специализированной организацией (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) для оценки технического состояния, которое должно проводиться в объеме ежегодных проверок имеющихся первичных средств пожаротушения в соответствии с пунктом 4.3.14 свода правил СП 9.13130.2009 и пунктами 5.1.7- 5.1.8 ГОСТ Р 59641-2021. Огнетушители ОУ-2 №23, №24, с датой изготовления – май 2015г., не подвергались перезарядке по истечению 5-летнего срока с даты изготовления в соответствии с пунктом 4.3.11 и раздела 4.4 СП 9.13130-2009.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 43, статья 60; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.60; СП 9.13130.2009 п.4.3.1, п.4.3.11, п.4.3.14; ГОСТ Р 59641-2021 п.5.1.7- 5.1.8</p>	20.12.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

главный государственный инспектор

г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Ивановской области

по пожарному надзору Веденяпин Артем Сергеевич

“ 14 ” января 2022 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Маку
(подпись)

“ 14 ” января 2022 г.

ДИРЕКТОР МКОУ ЗАВОЛЖСКИЙ ЛИЦЕЙ
МАКУРИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

(должность, фамилия, инициалы)